

GMINA MIEJSKA
ZGORZELEC
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
WZP.271.1.20.2019
NIP 615-17-94-018
REGON 230821546

Zgorzelec, dnia 20 sierpnia 2019 r.

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14 sierpnia 2019r. dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Wykonanie ogrodzenia ogrodu – ROD Malinka**”, Gmina Miejska Zgorzelec jako Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie śr drutu z jakiego ma być wykonana siatka oraz rozmiar oczka siatki, która ma być zastosowana w zamówieniu pt "Wykonanie ogrodzenia ogrodu ROD Malinka"

Odpowiedź na pytanie nr 1

Średnica drutu Ø3,6mm, oczko siatki 50x50mm.

Z up. Burmistrza Miasta

Radosław Dwanowski
/Zastępca Burmistrza/