

Zgorzelec, dnia 24 lutego 2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20 lutego 2020 r., dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu”, Gmina Miejska Zgorzelec jako Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Brak jest podanej średnicy wysięgników oraz innych ważnych odpowiedzi na przesłane pytania, zwracam uwagę że za wprowadzanie podróbek miasto będzie musiało zapłacić dodatkowo 30% za prawa intelektualne i przemysłowe od produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Z dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, wynika, że wysięgnik powinien być zamontowany na słupie o średnicy 60 mm, w związku z czym Wykonawca powinien dopasować wysięgnik o średnicy odpowiadającej do montażu na przedmiotowym słupie. Natomiast średnica wysięgnika w miejscu montowania oprawy powinna wynosić od 48 do 60 mm – wynika to z parametrów technicznych opraw, jakie wskazane zostały w dokumentacji projektowej. Oprawy oferowane przez różnych producentów posiadają zróżnicowane średnice elementu montażowego do słupa, czy wysięgnika. Ponieważ Zamawiający nie wskazuje w dokumentacji projektowej konkretnego typu, ani producenta opraw, a tylko ich minimalne parametry techniczne, w tym celu Wykonawca powinien dobrać wysięgnik odpowiedni do systemu montażu montowanej oprawy.

Natomiast w pozostałym zakresie Zamawiający udzielił wyczerpującej odpowiedzi w poprzednich wyjaśnieniach – Wyjaśnieniach Nr 1 z dnia 20 lutego 2020 r.

Z up. Burmistrza Miasta

Radosław Baranowski
/Zastępca Burmistrza/